

## Contrôle sanitaire des EAUX

Affaire suivie par:

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

Anne-Claire ZABÉ

Tél: 02 38 77 34 58

### Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - CC VAL D'AMBOISE  
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE SOUVIGNY DE TOURAINE  
MADAME, MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA EAU CGE  
MADAME - CC VAL D'AMBOISE

## CC VAL D'AMBOISE

Prélèvement

00122899

Installation

TTP 000617 STATION - CROIX DE BORDEBURE

Point de surveillance

P 0000000794 P-SORTIE RES. CROIX BORDEBURE

Localisation exacte

ROBINET COLONNE DISTRIBUTION

Commune SOUVIGNY-DE-TOURAINE

Prélevé le : jeudi 27 avril 2023 à 10h16

par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS

Type visite : P1

### Mesures de terrain

Température de l'eau  
pH  
Conductivité à 20°C  
Conductivité à 25°C  
Chlore libre  
Chlore total

### Résultats

11.0	°C
8,5	unité pH
557	uS/cm
622	uS/cm
<0,05	mg(Cl2)/L
<0.05	mg(Cl2)/L

### Limites de qualité

inférieure supérieure

### Références de qualité

inférieure supérieure

	25.00
6,50	9,00
180.00	1 000.00
200.00	1 100.00

### Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : AUTRE

Code SISE de l'analyse : 00123568

Référence laboratoire : E230426405-AUTRE00123568

### PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Nitrites (en NO<sub>2</sub>)

0,221

mg/L

0,10

### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00122899)

Eau d'alimentation, prélevée en production, non-conforme aux limites de qualité pour les "nitrites" et conforme aux références de qualité. Ce contrôle fait suite aux résultats d'analyses non conformes du prélèvement du 17/04/2023 en application de l'article R.1321-17 du code de la santé publique. Les résultats d'analyses confirment la non conformité déjà constatée. Il s'avère nécessaire de surveiller l'évolution de la qualité de l'eau. Les moyens nécessaires pour rendre cette eau conforme à la limite de qualité fixée par l'arrêté du 11 janvier 2007 doivent être mis en oeuvre dans les plus brefs délais.

Signé, Tours le 4 mai 2023

Pour le directeur général  
L'Ingénieur d'études sanitaires

Jacques HERISSE